

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO PN.: „PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWEGO PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 10 W JELENIEJ GÓRZE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź na zapytanie wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ.

Pytanie: *Czy Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie alternatywne – platformę schodową (typ Vimec V64) o parametrach:*

- udźwig: 300 kg,
- zasilanie: 230 V,
- moc: 0,75 kW,
- wymiary podłogi: 830 x 700 mm (jest to wymiar std. dostosowany do większości typów wózków ręcznych); dodatkowo: ilość miejsca na dole przed schodami: 145 cm powoduje, że większa platforma (o wym. 1050 x 770 mm) tam nie wejdzie,
- mocowanie toru jezdnego: do stopni i wspierająco do ściany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie alternatywne do określonego w *Projekcie budowlanym* (Załącznik Nr 6 do SIWZ), o niżej podanych parametrach:

- udźwig: dopuszcza się propozycję wskazaną w w/w zapytaniu, tj. 300 kg,
- zasilanie: 230 V,
- moc: dopuszcza się propozycję wskazaną w w/w zapytaniu, tj. 0,75 kW,
- minimalne wymiary podłogi: 800 (szer.) x 900 (dł.) mm,
- mocowanie toru jezdnego: dopuszcza się propozycję wskazaną w w/w zapytaniu, tj. mocowanie do stopni i wspierająco do ściany.