

BZP.272.1.5.2017

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2758D
MARCZYCE – STANISZÓW W KM 1+730 DO 4+022 ETAP I
[INTENSYWNE OPADY DESZCZU SIERPIEŃ 2012 R.]”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na zapytania złożone w sprawie wyjaśnienia treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ.

Pytanie: W opisie przedmiotu zamówienia na stronie 4 w punkcie 6 (Odwodnienie) podano: „- przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.”

W Dokumentacji projektowej na stronie 4 w punkcie 3 podano:

- „- przepusty PEHD fi 300 = 25,50m
- przepusty PEHD fi 400 = 122,00m
- przepusty PEHD fi 500 = 165,00m
- przepusty PEHD fi 600 = 20,00m
- przepusty PEHD fi 1000 = 24,00m.”

Na stronie 6 podano:

„-przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.”

W załączniku nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) w obmiarze na stronie 2 w podpunkcie 19 podano: „Przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 300 mm.” W podpunkcie 20 podano: „Przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 400 mm.” W podpunkcie 21 podano: „Przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 500 mm.” W podpunkcie 22 podano: „Przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 600 mm.” W podpunkcie 23 podano: „Przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 1000 mm.”

Do wykonania przepustów i kanałów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylen) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców – poliolefin. Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r., opublikowanego w opracowaniu pt.: „Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych”. Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1 o materiałach stosowanych do produkcji rur, a mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów i kanałów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Etapie I inwestycji przepusty o średnicy 800 mm, wymienione na stronie 4 *Opisu przedmiotu zamówienia*, nie będą występować. Zamawiający omyłkowo wpisał do Etapu I w/w średnicę przepustów. Zamawiający dokona zmiany treści *Opisu przedmiotu zamówienia* dla Etapu I poprzez usunięcie zapisu dotyczącego średnicy przepustu \varnothing 800 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do stosowania do budowy przepustów i kanałów rury karbowane z polipropylenu (PP).

Zamawiający informuje, że otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż do dnia 03.04.2017 r., wprowadzi zmiany w dokumentacji przetargowej, tj. Załączniku Nr 5 do SIWZ (*Dokumentacja projektowa – część opisowa*), Załączniku Nr 6 do SIWZ (*Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót*), Załączniku Nr 7 do SIWZ (*Przedmiar robót*) oraz Załączniku Nr 8 do SIWZ (*Kosztorys ofertowy*) – w celu dostosowania zapisów do udzielonych wyjaśnień.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ będą udostępnione do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-5>

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski