



POWIAT JELENIOGÓRSKI
z siedzibą władz w Jeleniej Górze
ul. Kochanowskiego 10
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 6112503548 REGON 250891492



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Jelenia Góra, dnia 14 września 2017 r.

BZP.272.1.15.2017

Wyjaśnienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź na zapytanie dotyczące treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie następujących pozycji:

- 1) 51 d.2 – Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, urządzenie cyfrowego zapisu obrazu 16 kanałowy, kamera monitoringowa wewnętrzna zasilanie PoE, ful HD szt. 4, oraz
- 2) 52 d.2 – Centrala alarmowa z manipulatorem i kontrolą dostępu.

Czy w wyżej wymienionych pozycjach wycenić tylko robociznę? (tak jak to ma miejsce dla pozycji 50 d.2 oraz w punkcie 8 Projektu budowlanego), brak opisu w PB.

Czy wycenić urządzenia dla systemu telewizji oraz centralę alarmową z manipulatorem i kontrolą dostępu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pozycji nr 51 d.2 i 52 d.2 *Przedmiaru robót* (część dotycząca instalacji elektrycznych) należy wycenić robociznę oraz urządzenia.

Informacja o konieczności wyceny urządzeń została określona w *Zestawieniu materiałów*, stanowiącym element składowy *Przedmiaru robót* (str.: 8-9 przedmiaru). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w *Projekcie budowlanym* nie zostały ujęte szczegółowe dane dotyczące w/w elementów robót, jednakże na schemacie stanowiącym część *Projektu wykonawczego* – w zakresie *Instalacji elektrycznych* (Rysunek nr E.02) – ujęty został montaż centrali alarmowej (KD). *Projekt wykonawczy* w przedmiotowym zakresie uszczegóławia treść *Projektu budowlanego*.

Odnosnie opisu dotyczącego urządzeń dla systemu telewizji użytkowej – Zamawiający informuje, że nie zostały one naniesione na schematy w *Projekcie wykonawczym*, gdyż przewiduje się, że dopiero na etapie wykonawstwa określone zostanie dokładne miejsce montażu tych urządzeń.



W celu uszczegółowienia opisu technicznego *Projektu wykonawczego* (Załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz dostosowania jego treści do udzielonych wyjaśnień, Zamawiający wprowadzi zmiany w części opisowej *Projektu wykonawczego* (*Instalacje elektryczne*) w zakresie montażu elementów systemu telewizji użytkowej oraz centrali alarmowej kontroli dostępu. W/w dokument – po dokonaniu zmian – zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 15.09.2017 r., udostępniony do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-15>.

Zamawiający informuje, że otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.



STAROSTA
Anna Konieczna