



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



POWIAT JELENIOGÓRSKI  
z siedzibą władz w Jeleniej Górze  
ul. Kochanowskiego 10  
58-500 JELENIA GÓRA  
NIP 6112503548 REGON 230821492

Jelenia Góra, dnia 21 września 2017 r.

BZP.272.1.15.2017

**Wyjaśnienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź na zapytanie dotyczące treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ.

**Pytanie:**

1) W projekcie instalacji elektrycznych (i w załączonych przedmiarach) brak jest informacji na temat instalacji oddymiania. Między innymi nie są określone przewody, jakimi należy prowadzić instalacje i nie jest określony sposób napowietrzania. Proszę o potwierdzenie, że instalacja oddymiania nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

2) Na rzucie sali konferencyjnej projektu elektrycznego oznaczona jest „ściana video” oraz głośniki. Brak jest w projekcie wykonawczym jakichkolwiek informacji na temat tych elementów. Proszę o potwierdzenie, że elementy te nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania.

Jeśli jednak instalacja oddymiania i elementy systemu audio i video wchodzi w zakres postępowania proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 29 września.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że:

1) Instalacja oddymiania klatki schodowej stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. W *Przedmiarze robót* istotnie nie wyszczególniono, które z przewodów przewidziano dla instalacji oddymiania. Przewody zasilające, jak i sygnałowe, zostały ujęte w przedmiarze w pozycji zespolonej systemu SAP. Dodatkowo w *Przedmiarze robót* (w zakresie branży budowlanej) w poz. 9 ujęty został opis wyliczenia dotyczący montażu kłapy oddymiającej, która stanowi element przewidywanego do wykonania systemu oddymiania. Ponadto w *Projekcie wykonawczym* (w zakresie instalacji elektrycznych) na schematach: E.07-E.09 zostały uwzględnione przewody prowadzące do elementów instalacji oddymiania. Informacje dotyczące systemu oddymiania i napowietrzania zostały ujęte w *Opisie technicznym* zawartym w *Projekcie wykonawczym* (Część architektoniczno-budowlana – branża ogólnobudowlana – pkt 8.3 i 8.4, str. 8-9) oraz *Projekcie budowlanym* (Część architektoniczno-budowlana – pkt 10.11 i 12,



str. 28). Napowietrzanie ma się odbywać poprzez otwarcie i zablokowanie w tej pozycji drzwi klatki schodowej – zgodnie z opisem technicznym. W w/w opisie technicznym wskazany został również rodzaj klapy oddymiającej oraz pozostałych elementów systemu oddymiania.

2) „Ściana video” oraz głośniki nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia. Natomiast elementy zasilania i okablowania stanowią przedmiot zamówienia. W ofercie należy ująć instalację elektryczną i przyłączeniową niezbędną do poprawnego przyłączenia poszczególnych elementów systemu audio-video. Należy uwzględnić okablowanie pokazane na rysunkach instalacji elektrycznych w *Projekcie wykonawczym*. Przewody zasilające, jak i sygnałowe, zostały ujęte w *Przedmiarze robót* w pozycjach dotyczących okablowania. Ilości przewodów zasilających są ujęte w pozycji zbiorczej dla całego obiektu, bez osobnego wyszczególnienia ilości przewodów w odniesieniu do poszczególnych systemów instalacji elektrycznych.

W dniu 19 września 2017 r. dokonana została zmiana terminu składania ofert – do godz. 11:00 w dniu 26 września 2017 r.

Zamawiający informuje, że otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W/Z STAROSTY  
  
Paweł Kwiatkowski  
WZ STAROSTA