



Jelenia Góra, dnia 13 października 2017 r.

Wyjaśnienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź na zapytanie dotyczące treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ.

Pytanie:

- a) W opisie branży elektrycznej projektu budowlanego w punkcie 5 opisano, że należy stosować fluorescencyjne źródła światła oraz że przewody zasilające należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Gniazda należy instalować jako podtynkowe IP20. W punkcie 7 opisano, że gniazda sieci komputerowej należy prowadzić w listwach oddzielnie zasilanie i transmisja.
- b) W opisie branży elektrycznej projektu wykonawczego opisano lampy LED, gniazda podtynkowe, gniazda sieci komputerowej i gniazda DATA na listwach. W punkcie 8.3 opis zintegrowanego przyłącza komputerowego: ZPK = 3xRJ45 kat.6 + 2x230 V DATA + 1 x 230 V (podtynkowy).
- c) W przedmiarze branży elektrycznej są pozycje dotyczące bruzdowania, nie ma pozycji dotyczących układania listew i kanałów kablowych. Lampy oświetleniowe są podtynkowe. Wszystkie puszkę instalacyjne są podtynkowe.

W jakiej technologii należy wykonać sieci elektryczne, lampy oświetleniowe sufitowe, komputerowe, sygnalizacji pożarowej: podtynkowo w bruzdach czy natynkowe w listwach?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie prace instalacyjne w zakresie branży elektrycznej (tj. sieci elektryczne, lampy oświetleniowe sufitowe, komputerowe, sygnalizacji pożarowej) należy wykonać podtynkowo w bruzdach.



W celu uszczegółowienia opisu technicznego *Projektu wykonawczego* (Załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz dostosowania jego treści do udzielonych wyjaśnień, Zamawiający wprowadzi zmiany w części opisowej *Projektu wykonawczego* (*Instalacje elektryczne*). W/w dokument – po dokonaniu zmian – zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-1-17>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że – zgodnie z opinią projektanta – zapisy zawarte w *Projekcie budowlanym* nie wymagają korekty i nie podlegają modyfikacji, ponieważ na podstawie w/w dokumentu wydane zostało pozwolenie na budowę. *Projekt wykonawczy*, który uwzględnia wprowadzone korekty w przedmiotowym zakresie, uszczegóławia treść *Projektu budowlanego*.

Zamawiający informuje, że otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Zamawiający niezwłocznie wprowadzi zmiany w dokumentacji przetargowej, tj. Załączniku Nr 6 do SIWZ (*Projekt wykonawczy*) – w celu dostosowania zapisów tego dokumentu do udzielonych wyjaśnień.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 6 do SIWZ będzie udostępniony do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-1-17>.



STAROSTA
Anna Konięczyńska